

## Relevés de Co2 - Résultats détaillés par établissement

Établissement (Ventilation naturelle ou mécanique : VN ou VM)	Locaux	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3
- Camille-Lavoie - Pavillon de la santé Marie-Hélène-Côté (CFP Alma)  (VM)	Local 1	656	1 430	1 460
	Local 2	534	1 865	1 800
	Local 3	806	1 880	2 170
	Local 4	479	752	784
	Local 5	468	1 135	1 110
	Local 6	515	1 235	1 110
	Local 7	886	1 115	1 165
	Local 8	447	476	476
	Local 9	637	1 385	1 460
	Local 10	412	460	469
- Pavillon Wilbrod-Dufour - Pavillon Bégin du CFP Alma  (VM)	Local 1	590	1 280	1 255
	Local 2	455	951	895
	Local 3	446	626	596
	Local 4	434	1 015	1 010
	Local 5	468	1 795	1 765
	Local 6	408	900	958
	Local 7	478	726	708
	Local 8	447	639	685
	Local 9	463	882	895
	Local 10	472	612	622
Curé-Hébert  (VM)	Local 1	559	1 595	1 220
	Local 2	557	1 185	1 330
	Local 3	649	1 190	1 185
	Local 4	567	719	747
	Local 5	885	1 230	1 270
	Local 6	653	1 155	1 060
	Local 7	578	820	777
	Local 8	463	767	769
	Local 9	482	1 040	1 020
	Local 10	525	533	479
Jean-Gauthier  (VM)	Local 1	455	463	468
	Local 2	483	590	661
	Local 3	518	1 398	1 412
	Local 4	412	1 390	1 375
	Local 5	412	1 390	1 375
	Local 6	483	515	504
	Local 7	608	438	459
Albert-Naud  (VN)	Local 1	200	1 054	574
	Local 2	212	487	427
	Local 3	210	1 671	1 280
	Local 4	200	1 472	1 146
	Local 5	200	23	220
	Local 6	222	361	298

## Relevés de Co2 - Résultats détaillés par établissement

Établissement (Ventilation naturelle ou mécanique : VN ou VM)	Locaux	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3
Saint-Julien  (VN)	Local 1	1 131	671	622
	Local 2	641	1 616	1 266
	Local 3	842	1 934	1 338
	Local 4	1 335	1 641	1 475
	Local 5	634	1 107	645
	Local 6	573	622	445
	Local 7	272	309	235
	Local 8	590	640	565
	Local 9	277	254	272
Saint-Joseph Alma  (VN)	Local 1	192	478	432
	Local 2	200	1 432	604
	Local 3	201	1 330	1 189
	Local 4	211	1 194	587
	Local 5	209	1 034	877
	Local 6	162	1 218	662
	Local 7	120	1 542	1 235
	Local 8	141	1 126	562
	Local 9	153	1 738	1 126
	Local 10	273	798	679
Saint-Pierre  (VN)	Local 1	181	1 726	498
	Local 2	175	878	576
	Local 3	178	992	588
	Local 4	162	1 014	455
	Local 5	168	1 847	1 024
	Local 6	162	1 039	598
	Local 7	174	1 151	490
	Local 8	159	2 352	1 465
	Local 9	164	373	348
	Local 10	154	2 815	1 380
Saint-Sacrement  (VN)	Local 1	743	1 437	1 119
	Local 2	858	1 487	1 202
	Local 3	952	1 781	1 447
	Local 4	1 288	1 825	1 291
	Local 5	613	889	601
	Local 6	1 482	3 248	2 709
	Local 7	590	424	380
Notre-Dame  (VM)	Local 1	648	623	406
	Local 2	200	618	531
	Local 3	200	616	599
	Local 4	529	1 089	391
	Local 5	347	669	407
	Local 6	580	552	414
	Local 7	1 335	387	549

## Relevés de Co2 - Résultats détaillés par établissement

Établissement (Ventilation naturelle ou mécanique : VN ou VM)	Locaux	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3
Maria (VN)	Local 1	306	482	390
	Local 2	330	1 012	276
	Local 3	582	1 843	1 528
	Local 4	1 928	667	627
	Local 5	457	1 037	959
	Local 6	652	1 189	641
Bon-Pasteur (VN)	Local 1	211	1 552	590
	Local 2	192	1 226	972
	Local 3	221	1 768	608
	Local 4	200	1 044	660
	Local 5	496	251	192
Saint-Léon (VN)	Local 1	192	454	428
	Local 2	228	1 089	548
	Local 3	200	2 047	1 880
	Local 4	193	1 227	1 042
	Local 5	392	553	489
	Local 6	421	560	502
Notre-Dame-de-Lorette (Hybride)	Local 1	543	1 156	1 211
	Local 2	606	1 014	612
	Local 3	1 223	1 534	1 154
	Local 4	1 341	792	382
	Local 5	1 032	840	218
	Local 6	1 129	630	426
	Local 7	623	1 313	1 176
Sainte-Hélène (VN)	Local 1	200	366	269
	Local 2	200	366	269
	Local 3	200	1 442	403
	Local 4	202	2 262	1 044
	Local 5	211	298	213
	Local 6	200	326	295
Notre-Dame-du-Rosaire (VN)	Local 1	251	1 194	948
	Local 2	193	557	482
	Local 3	260	260	198
	Local 4	265	449	380
Garnier (VN)	Local 1	634	1 440	491
	Local 2	608	1 676	504
	Local 3	562	1 796	658
	Local 4	856	1 745	671
	Local 5	597	543	447
	Local 6	421	618	199
Jean XXIII (VN)	Local 1	517	1 122	588
	Local 2	198	1 365	1 164
	Local 3	206	1 306	1 156
	Local 4	480	1 152	408
	Local 5	237	316	242
	Local 6	230	422	318
	Local 7	224	305	269

## Relevés de Co2 - Résultats détaillés par établissement

Établissement (Ventilation naturelle ou mécanique : VN ou VM)	Locaux	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3
Saint-Antoine  (VN)	Local 1	221	1 151	660
	Local 2	665	1 185	889
	Local 3	172	1 159	654
	Local 4	192	1 191	643
	Local 5	152	206	174
	Local 6	209	192	178
	Local 7	277	386	238
Saint-Joseph Hébert.  (VN)	Local 1	382	1 181	627
	Local 2	419	326	312
	Local 3	788	1 772	1 159
	Local 4	1 282	1 188	797
	Local 5	842	1 722	1 204
	Local 6	550	1 644	1 127
Saint-Gérard  (VM)	Local 1	319	623	547
	Local 2	641	1 487	1 064
	Local 3	588	1 617	1 276
	Local 4	311	1 057	620
	Local 5	290	639	602
	Local 6	388	671	562
Du Bon-Conseil  (VN)	Local 1	627	1 570	837
	Local 2	290	1 052	508
	Local 3	286	1 485	1 313
	Local 4	503	1 870	1 565
	Local 5	380	1 472	1 161
	Local 6	473	489	408
	Local 7	258	354	239
	Local 8	298	431	342
Monseigneur Victor  (VM)	Local 1	211	1 062	657
	Local 2	241	641	592
	Local 3	423	1 126	847
	Local 4	213	606	592
	Local 5	212	1 044	872
Saint-Bruno  (VN)	Local 1	202	435	385
	Local 2	239	1 126	934
	Local 3	637	960	645
	Local 4	162	669	498
	Local 5	539	1 340	1 360
	Local 6	262	407	332
	Local 7	183	2 178	1 432
	Local 8	178	253	230
Pavillon Goyer (CFG)	Local 1	200	298	248
	Local 2	200	388	312
	Local 3	211	288	209
	Local 4	169	403	332

## Relevés de Co2 - Résultats détaillés par établissement

Établissement (Ventilation naturelle ou mécanique : VN ou VM)	Locaux	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3
Pavillon Damase-Boulangier (CFGGA)  (VN)	Local 1	186	314	280
	Local 2	173	190	180
	Local 3	234	473	443
	Local 4	160	422	362
Pavillon de formation en employabilité (CFGGA)  (VN)	Local 1	538	576	473
	Local 2	382	466	466
	Local 3	319	410	410
	Local 4	534	552	552
	Local 5	529	571	626
Pavillon Auger (CFP Alma)  (VM)	Local 1	258	524	524
	Local 2	305	244	244
	Local 3	336	454	454
	Local 4	239	216	216